



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ августа 2020 г.

№ __/__

город Челябинск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативов запасов топлива ООО «ПКП Синергия»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 88 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ООО «ПКП Синергия» на 2021 г. согласно приложению 1.
2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «ПКП Синергия» на 2021 г. согласно приложению 2.

3. Утвердить нормативы запаса топлива ООО «ПКП Синергия» на 2021 г. согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Т.В. Кучиц

ПРОЕКТ

Приложение 1
к постановлению
Министерства тарифного
регулирующего и энергетики
Челябинской области
от __ августа 2020 г. № __/__

**Нормативы
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию
ООО «ПКП Синергия» на 2021 г.**

№ п/п	Энергоснабжающая организация (подразделение)	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
1	ООО «ПКП Синергия»	
1.1	котельная № 21, ул. Культуры, 1, г. Копейск, Челябинская область	157,13
1.2	котельная № 18, ул. Томская, 2, г. Копейск, Челябинская область	167,02

Приложение 2
к постановлению
Министерства тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области
от __ августа 2020 г. № __/__

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям
ООО «ПКП Синергия» на 2021 г.**

№ п/ п	Энергоснабжающая организация (подразделение)	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии	
		Потери тепловой энергии, Гкал	Потери и затраты теплоносителя, куб. м
1	ООО «ПКП Синергия»:		
1.1	сети от котельной № 21, ул. Культуры, 1, г. Копейск, Челябинская область	360,28	202,17
1.2	сети от котельной № 18, ул. Томской, 2, г. Копейск, Челябинская область	3729,89	5624,65

Приложение 3
к постановлению
Министерства тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области
от __августа 2020 г. № __/__

**Нормативы
запаса топлива ООО «ПКП Синергия» на 2021 г.**

№ п/п	Энергоснабжающая организация (подразделение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т.	В том числе:	
				неснижаем ый запас (ННЗТ), тыс.т.	эксплуата ционный запас (НЭЗТ), тыс.т.
1	ООО «ПКП Синергия» котельная № 18, ул. Томская, 2, г. Копейск, Челябинская область	Дизельное	0,068	0,007	0,061