



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 08 октября 2020 г. № 45

Председательствовал:

Кучиц Т.В. - Министр тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области

Присутствовали:

Члены Правления:

Дрыга А.А. - первый заместитель Министра тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области

Черепанова Е.В. - заместитель Министра тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

Симоненко А.В. - заместитель Министра тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

Ковалева Р.Р. - начальник контрольно-правового управления
Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области (далее – МТриЭ)

Лябова Е.В. - заместитель начальника управления - начальник отдела
регулирования тарифов на услуги субъектов
естественных монополий МТриЭ

Просвирин Е.С. - начальник отдела МТриЭ

Пузанкова Ю.Ю. - представитель Челябинского УФАС (по видеосвязи)

В работе Правления принимали участие:

Курбангалеева А.Ш. - заместитель начальника управления - начальник отдела
ценообразования в электроэнергетике МТриЭ

Тулупов Г.О. - главный специалист отдела ценообразования
в электроэнергетике МТриЭ

Повестка дня:

Вопрос 2: Об открытии дела об установлении платы за подключение
к системе теплоснабжения АО «УСТЭК-Челябинск» для МУП «ЧКТС».

АО «УСТЭК-Челябинск» (далее – Организация) обратилось в адрес
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
(далее – МТриЭ) с заявлением от 29.09.2020 №4169 (вх. от 29.09.2020
№10028/02) об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения
АО «УСТЭК-Челябинск» для МУП «ЧКТС» по объекту «Участок
тепломагистрали по ул. Энгельса от ТК-19 от ул. Энгельса, 3 до ул. Энгельса 28

2Ду700мм L1450м» для дальнейшего подключения объекта «Административное здание для налоговых органов Челябинской области г. Челябинск» (заявитель – ФКУ «ОДЕЗ ФНС России») с подключаемой тепловой нагрузкой 1,74 Гкал/час в индивидуальном порядке.

Согласно пункту 39(7) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 (далее – Правила регулирования), для открытия дела об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к заявлению об установлении платы за подключение прилагаются документы и материалы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 39(6).

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» и пунктом 109 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, плата за подключение в индивидуальном порядке устанавливается при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

В качестве подтверждения отсутствия технической возможности подключения АО «УСТЭК-Челябинск» представлен гидравлический расчет (до, после подключения и после выполнения необходимых мероприятий). В соответствии с представленным гидравлическим расчетом при подключении дополнительной тепловой нагрузки 1,74 Гкал/час не обеспечивается надежное теплоснабжение потребителей из-за высокого давления в обратном трубопроводе по Свердловскому пр., 53 и ул. Кирова, 139 (давление в обратном трубопроводе выше 6,0 ати). При проведении предлагаемых мероприятий АО «УСТЭК-Челябинск» давление в обратном трубопроводе вернется в исходное положение.

Для приведения давления в обратном трубопроводе к исходному значению Организация выполняет следующие мероприятия:

1) реконструкция участка тепловой сети между ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковая с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 45м.;

2) реконструкция участка тепловой сети между т.7 и т.11 по пр. Свердловскому, т/м №4 ЧТЭЦ-4 с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 100 м.

Организацией также представлена копия письма МУП «ЧКТС» от 28.07.2020 №3359 с выбором варианта подключения ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» (от 07.07.2020 №ММ-05-1078/07.20) за плату, устанавливаемую в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке.

Экспертами Министерства установлено, что представленные документы и материалы к заявке АО «УСТЭК-Челябинск» соответствуют документам и материалам, предусмотренными подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 39(6) Правил регулирования.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 39(2) Правил регулирования, пункта 2 Регламента (утв. Приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163) эксперты МТРИЭ предлагают открыть дело об установлении платы

за подключение к системе теплоснабжения АО «УСТЭК-Челябинск» для МУП «ЧКТС» в индивидуальном порядке по предложению Организации.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТриЭ единогласно решило:

2.1 Открыть дело № 02/14_т-2020-ип об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «УСТЭК-Челябинск» для МУП «ЧКТС» по объекту «Участок тепломагистрали по ул. Энгельса от ТК-19 от ул. Энгельса, 3 до ул. Энгельса 28 2Ду700мм L1450м» с подключаемой тепловой нагрузкой 1,74 Гкал/час в индивидуальном порядке по предложению регулируемой организации.

Члены Правления		Результаты голосования		Решение Правления	
		Присутствовали лично	Письменное мнение		
1	Кучиц Т.В.	за		за воздержались против	7 чел. 0 чел. 0 чел.
2	Дрыга А.А.	за			
3	Черепанова Е.В	за			
4	Симоненко А.В.	за			
5	Ковалева Р.Р.	за			
6	Лябова Е.В.	за			
7	Просвирин Е.С.	за			
8	Пузанкова Ю.Ю.	не голосует			

Министр

Т.В. Кучиц